



- | 施 工 内 容 | トップライト工事 | 電気設備工事 |
|--------------------|----------|--------|
| 一次側電気通線、配管、結線 | | ○ |
| 二次側電気通線、配管、結線 | | ○ |
| ジョイントボックスの供給、取付、結線 | | ○ |
| 電圧検知装置の供給、取付 | ○ | |
| オペレーター遮断操作SWの供給、取付 | | |
| 排煙トップライトの調整 | ○ | |

- | 記号 | |
|---|----------------|
| 記号 | 名 称 |
|  | 電源 (单相AC100V) |
|  | 予備電源内破電動駆動装置耐熱 |
|  | 電動駆動装置耐熱 |
|  | オペレーター遠隔操作スイッチ |
|  | ジョイントボックス |
| ——— | 電源線 |
| ——— -- | 信号線 |

- ※ スイッチボックス1つに対して操作できる電動機・圧入装置は最大4つまでとします。
- ※ 電源線の太さ及び種類は、電圧降下(±5%以下)を考慮の上決定すること。
- ※ 電線は番号分け又は、色分けされたものにする。
- ※ 信号線の種類は基本的に耐火ケーブルとします。(排煙装置の場合)
- ※ 信号線の太さは、片道50m未満は1.2mm、50～100以下は1.6mmとします。

※ 電気配管、通線、結線工事は一次、二次とも全て電気設備工事となります。

訂 正	△	特記事項	設計監理	特殊技研金属株式会社	照 査 担 当	縮 尺	工事名	図番
	△		施 工			1:1		
	△					:		
	△					:		
	△						図面名 基本システム図（連動操作） 予備電源内蔵型	